



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-533

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1673-1683 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1674, 1674-1683 Основни А преглед, 1673 Основни А преглед);
Микробиолошка (1674-1683 Основни А преглед, 1673 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1673-1684
Број узорака: 11
Врста узорка: 1673 Површинска вода - Водозахват, 1674-1676 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1677-1683 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"
БР. 8081/1
ДАТУМ: 25.10.2021 год
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1673	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:40
1674	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:00
1675	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:00
1676	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
1677	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:20
1678	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:50
1679	О.Ш. "Н. Скобаљић" Велико Трњане	Чесма у чајној кухињи	10:20
1680	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - парк 9 Југовића	09:00
1681	П.к. Јовић - село Подрумце	Чесма у дворишту	08:00
1682	Амбуланта, Село Белановце	Чесма кухињи	08:20
1683	Булевар ослобођења, ОТП банка	Јавна чесма Булевар ослобођења	09:40

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 24.09.2021
Датум и време пријема узорка: 24.09.2021 13:33
Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац
Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)
Напомена: Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

30.09.2021



Шеф одељења за узорковање, пријем узорака и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Jelena Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрцање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-533

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата датих у Извештају о испитивању вода, бр. ВП-2021-533, узетих дана 24.09.2021, из водног објекта Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1673-1683 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1673	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1674	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1675	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1676	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1677	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1678	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1679	О.Ш. "Н. Скобаљић" Велико Трњане Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1680	Јавна чесма у ул.Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1681	П.к. Јовић - село Подрумце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1682	Амбуланта, Село Белановце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1683	Булевар ослобођења, ОТП банка Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 1673- у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид. бр. 1674-1683 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

30.09.2021.



Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене