



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
 Е-маил: info@zzjzle.org.rs  
 Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-566

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"ВОДОВОД"

БР. 8083/1

ДАТУМ: 25.10.2021 год  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 967/1 од 07.04.2021  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 1778-1788 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (1779, 1779-1788 Основни А преглед, 1778 Основни А преглед);  
 Микробиолошка (1779-1788 Основни А преглед, 1778 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 1778 - 1788  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 1778 Површинска вода - Водозахват, 1779-1781 Вода за пиће - Резервоар  
 пречишћене воде, 1782-1788 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1778	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:30
1779	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:15
1780	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:35
1781	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:40
1782	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:30
1783	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:25
1784	Насеље Обрада Лучића	Чесма у дворишту	12:15
1785	ул. Ђорђе Лешњика	Јавна чесма	07:15
1786	ул. Булевар ослобођења код Козаре	Јавна чесма	07:35
1787	На платоу испред Дома Здравља	Јавна Чесма	08:00
1788	П. к. Младеновић Ивица	Чесма у дворишту	09:55

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 16.10.2021

**Датум и време пријема узорка:** 16.10.2021 13:00

**Узорковао:** Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац  
**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

### Напомена:

Датум издавања документа

21.10.2021



Шеф одељења за  
 узорковање, пријем узорака и мониторинг  
 Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.





## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzzle.org.rs](mailto:info@zzzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-566

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата датих у Извештају о испитивању вода, бр. ВП-2021-566, узетих дана 16.10.2021, из водног објекта Централни водовод ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1778-1788 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Опис објекта	Класа	Стање
1778	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1779	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1780	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1781	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1782	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1783	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1784	Насеље Обрада Лучића Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1785	ул. Ђорђе Лешњика Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1786	ул. Булевар ослобођења код Козаре Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1787	На платоу испред Дома Здравља Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1788	П. к. Младеновић Ивица Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 1778 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид. бр. 1779-1788 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

21.10.2021.



Лекар специјалиста хигијене  
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене