



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



АТС
01-260
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
БОИЕС 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-635 КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ВОДОВОД"

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1989-1999 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1990, 1990-1999 Основни А преглед, 1989 Основни А преглед);
Микробиолошка (1990-1999 Основни А преглед, 1989 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1989-1999
Број узорака: 11
Врста узорка: 1989 Површинска вода - Водозахват, 1990-1992 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1993-1999 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

БР. 10216
 30.12.21
 ДАТУМ: 30.12.21 го.
 ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1989	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:45
1990	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:30
1991	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:50
1992	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:50
1993	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:40
1994	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:10
1995	О.Ш. "Н. Скобаљић" Велико Трњане	Чесма у чајној кухињи	10:30
1996	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - парк 9 Југовића	09:45
1997	Село Подримце, Јовић Петар	Чесма у дворишту	09:05
1998	Село Белановце	Чесма у школи	09:20
1999	Булевар ослобођења, ОТП банка	Јавна чесма Булевар ослобођења	12:15

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 23.11.2021

Датум и време пријема узорка: 23.11.2021 12:45

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовала Станковић Данијела (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

01.12.2021



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

J. Lucovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веба: Извештај о испитивању бр. **ВП-2021-635**

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата датих у Извештају о испитивању вода, бр. ВП-2021-635, узетих дана 23.11.2021, из водног објекта Централни водовод ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1989-1999 са аспекта испитаних параметара су:

Година	Објект	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1989	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1990	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1991	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1992	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1993	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1994	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1995	О.Ш. "Н. Скобаљић" Велико Трњане Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1996	Јавна чесма у ул.Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1997	Село Подримце, Јовић Петар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1998	Село Белановце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1999	Булевар ослобођења, ОТП банка Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 1989 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид. бр. 1990-1999 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

01.12.2021.



Лекар специјалиста хигијене

Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене