



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ИСО/С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-688 "ВОДОВОД"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"
БР. 147/1
ДАТУМ: 10.01.2022.
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 2148-2158 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (2149, 2149-2158 Основни А преглед, 2148 Основни А преглед);
 Микробиолошка (2149-2158 Основни А преглед, 2148 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 2148 - 2158
Број узорка: 11
Врста узорка: 2148 Површинска вода - Водозахват, 2149-2151 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 2152-2158 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2148	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	13:35
2149	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:00
2150	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:30
2151	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:55
2152	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:15
2153	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:50
2154	маркет "Златан Траг"	чесма у тоалету	08:30
2155	"Златан траг "	Чесма у маркету	09:35
2156	Златан траг - с. Богојевце	Чесма у маркету	11:45
2157	Сервис "Биба"	Чесма	07:40
2158	Златан траг	чесма у маркету	08:03

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 18.12.2021
Датум и време пријема узорка: 18.12.2021 12:15
Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац
Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)
Напомена: Узорковању присуствовао Драган Петковић

Датум издавања документа

23.12.2021



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорка и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-688

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2021-688, узетих дана 18.12.2021, из водног објекта -Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр. 2148-2158, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис узорка	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом .
2148	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ .
2149	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2150	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2151	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2152	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2153	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2154	маркет "Златан Траг" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2155	"Златан траг " Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2156	Златан траг - с. Богојевце Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2157	Сервис "Биба" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2158	Златан траг Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр. 2148.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр. 2149-2158 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће,одржавање личне и опште хигијене,за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

23.12.2021.



Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене