



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 2667



АТС
01-260

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ДАТУМ: 06.04.2022 год
ЛЕСКОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-139

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 424-432,434 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац, 433 Централни водовод ЈКП "ВОДОВОД" Власотинце
Врста испитивања: Физичко-хемијска (425 , 425-434 Основни А преглед, 424 Основни А преглед); Микробиолошка (425-434 Основни А преглед, 424 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 424-434
Број узорака: 11
Врста узорка: 424 Површинска вода - Водозахват, 425-427 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 428-434 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорок адекватан
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
424	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:40
425	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:20
426	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
427	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	10:15
428	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:05
429	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:15
430	П. кућа у ул Хисарска бр.16	чесма у дворишту	11:35
431	Аман - ул. Станоја Главаша	Чесма у продавници	09:45
432	Село Богојевце О.Ш.	Чесма у санитарном чвору	08:45
433	Дечији вртић Колибри	чесма у кухињи	07:45
434	ОШ "Радоје Домановић"- Братмиловце	Чесма у ходнику	08:20

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 21.03.2022

Датум и време пријема узорка: 21.03.2022 14:00

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

29.03.2022

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



J. Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-139

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-139, узетих дана 21.03.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац, -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.424-434, са аспекта испитаних параметара :

424	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II И /III КЛАСА	/
425	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
426	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
427	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
428	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
429	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
430	П. кућа у ул Хисарска бр.16 Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
431	Аман - ул. Станоја Главаша Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
432	Село Богојевце О.Ш. Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
433	Дечији вртић Колибри Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
434	ОШ "Радоје Домановић"- Братмиловце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр424 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид бр.425-434 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

28.03.2022.



Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене