



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-57

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-57, узетих дана 08.02.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр 184-194., са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класификација	Коментар
184	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	I И /II КЛАСИ	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН ФИЛТРАЦИЈОМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ
185	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
186	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
187	Леминд Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
188	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
189	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
190	Виша Текстилна школа Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
191	ул. Булевар ослобуђења бр.76 код МК Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
192	Село Турековац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
193	Село Јајина, ОШ Светозар Марковић Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
194	Амбуланта, Село Белановце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр 184.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр. 185-194 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће,одржавање личне и опште хигијене,за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

14.02.2022.

Лекар специјалиста хигијене

Др Зоран Марковић, спец. хигијене

