

Торина



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
 Е-маил: info@zzjzle.org.rs
 Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



АТС
01-260
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2005

Центар за хигијену и хуману екологију
 Телефон/Факс: 016/242-969
 Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2020-358

КОМУНАЛНО ПРЕДУВЕЋЕ
"ВОДОВОД"
БР. 5407
ДАТУМ: 12.08.2020 год
ЛЕСКОВАЦ

Режим узорковања: По индикацији - ванредно стање - мониторинг
Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1194 од 06.04.2020
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1236-1249 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1236 Основни А преглед, 1237-1249 Вода за пиће А преглед, ванредне прилике); Микробиолошка (1236 Основни А преглед, 1237-1249 Вода за пиће- А преглед- микро - ванредне прилике)

Евиденциони број узорка: 1236-1249
Број узорака: 14
Врста узорка: 1236 Површинска вода - Водозахват, 1237,1239 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1238,1240-1249 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1236	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:25
1237	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:00
1238	Леминд ф-1000 - чесма	Леминд ф-1000	07:15
1239	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:20
1240	Резервоар Хисар	чесма у дворишту	10:00
1241	Р - 1 Западни водовод	Чесма у дворишту	10:30
1242	Село Подримце, Јовић Петар	Чесма у дворишту	09:00
1243	Село Миланово (П.К. Ристић С)	Чесма у дворишту	08:20
1244	село Белановце -С.Влада	чесма у дворишту	08:40
1245	СТР "Шило" Село Винарце	Чесма у дворишту	10:15
1246	насеље Дубочица	чесма у дворишту ул.Ђуре Салаја бр.1	08:00
1247	Месара браћа Ђокић,ул Љубе Ненадовића	Чесма у месари	07:30
1248	"Романса", Село Бобиште	Чесма у ресторану	07:45
1249	Село Велико Трњане	Чесма у дворишту-Породица Стефановић	10:50

Подаци о узорковању
Датум узорковања: 30.07.2020
Датум и време пријема узорка: 30.07.2020 14:00
Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач 33ЈЗ Лесковац
Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2017; SRPS ISO 5667-6:2017
Напомена: Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

04.08.2020

Шеф одељења за узорковање, пријем узорака и мониторинг
 Јелена Ђуковић, дипл. инж. тех.



Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности 33ЈЗ Лесковац.
3. 33ЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2020-358

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2020-358, узетих дана 30.07.2020, из водног објекта- Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.1236-1249, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис узорка	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом
1236	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ
1237	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1238	Леминд ф-1000 - чесма Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1239	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1240	Резервоар Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1241	Р - 1 Западни водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1242	Село Подримце, Јовић Петар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1243	Село Миланово (П.К. Ристић С) Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1244	село Белановце -С.Влада Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1245	СТР "Шило" Село Винарце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1246	насеље Дубочица Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1247	Месара браћа Ђокић, ул Љубе Ненадовића Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1248	"Романса", Село Бобиште Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1249	Село Велико Трњане Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр1236 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.1237-1249 у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19).

Датум издавања мишљења

04.08.2020.



Лекар специјалиста хигијене

Др Зоран Марковић, спец. хигијене