



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)  
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



## Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969  
Е-маил: [higijena@zzjzle.org.rs](mailto:higijena@zzjzle.org.rs)

ЈАВНО КОМПАНИЈА "ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ

БР. 10886/1

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-728

ДАТУМ: 22.12.2022 ГОД  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 1078 од 15.04.2022  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 2122-2132 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (2123, 2123-2132 Основни А преглед, 2122 Основни А преглед);  
Микробиолошка (2123-2132 Основни А преглед, 2122 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 2122 - 2132  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 2122 Површинска вода - Водозахват, 2123-2125 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 2126-2132 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2122	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:35
2123	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:20
2124	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:00
2125	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:00
2126	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:20
2127	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:45
2128	Златан траг - Бунушки Чифлук	Чесма у продавници	10:40
2129	Бутик "Фламинго"	Чесма у објекту	07:50
2130	Д.В. "Лане"	Чесма	08:10
2131	Управа водовода	Чесма у тоалету	07:30
2132	ОШ Бора Станковић, Богојеве	Чесма у школи	08:35

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 30.11.2022  
**Датум и време пријема узорка:** 30.11.2022 12:00  
**Узорковао:** Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац  
**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)  
**Напомена:** Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

06.12.2022



Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорака и мониторинг  
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

*Jelena Lukovic*

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-728

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-728, узетих дана 30.11.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр. 2122-2132, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана
2122	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	IV И I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ И УНАПРЕЂЕНИХ МЕТОДА ТРЕТМАНА
2123	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2124	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2125	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2126	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2127	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2128	Златан траг - Бунушки Чифлук Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2129	Бутик "Фламинго" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2130	Д.В. "Лане" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2131	Управа водовода Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2132	ОШ Бора Станковић, Богојеве Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр. 2122 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр. 2123-2132 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

06.12.2022.



Лекар специјалиста-хигијене  
Др Зоран Марковић, спец. хигијене