



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-306

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 890 од 18.04.2023
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 907-917 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (908, 908-917 Основни А преглед, 907 Основни А преглед);
Микробиолошка (908-917 Основни А преглед, 907 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 907 - 917
Број узорка: 11
Врста узорка: 907 Површинска вода - Водозахват, 908-910 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
воде, 911-917 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 5548

ДАТУМ: 28.06.2023 год
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
907	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:40
908	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:20
909	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
910	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:30
911	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:20
912	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:15
913	Код "Робне куће"	Јавна чесма - "Трг"	08:10
914	Код "Модне куће"	Јавна чесма - "Трг"	08:20
915	Спортска хала "Дом Партизана"	Јавна чесма	09:00
916	Инд. зона - Д.В. "Лане"	Јавна чесма	10:40
917	Мокрањчева, Лесковац	Јавна чесма "Coca - Cola"	11:00

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 06.06.2023

Датум и време пријема узорка: 06.06.2023 13:30

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

12.06.2023



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорка и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

(Signature)

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10

Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Беза: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-306

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-306, узетих дана 06.06.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.907-917, са аспекта испитаних параметара :

907	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	И И П КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
908	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
909	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
910	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
911	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
912	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
913	Код "Робне куће", Јавна чесма - "Трг", Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
914	Код "Модне куће", Јавна чесма - "Трг", Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
915	Спортска хала "Дом Партизана", Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
916	Инд. зона - Д.В. "Лане", Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
917	Мокрањчева, Лесковац, Јавна чесма "Соса - Cola", Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.907.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.908 - 917.у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће,одржавање личне и опште хигијене,за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

12.06.2023.

Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене