



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
 Е-маил: info@zzjzle.org.rs  
 Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА  
 ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
 КОД С 17825

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 "ВОДОВОД"

БР. 8697

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-643

ДАТУМ: 19.10.2023 год  
 ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 890 од 18.04.2023  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 1785-1795 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (1786, 1786-1795 Основни А преглед, 1785 Основни А преглед);  
 Микробиолошка (1786-1795 Основни А преглед, 1785 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 1785-1795  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 1785 Површинска вода - Водозахват, 1786-1788 Вода за пиће - Резервоар  
 пречишћене воде, 1789-1795 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорак адекватан  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1785	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:35
1786	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:15
1787	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:50
1788	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
1789	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:20
1790	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:00
1791	Виљема Пушмана	Јавна чесма Виљема Пушмана	08:20
1792	Булевар ослобођења - Ђак	Јавна чесма	09:00
1793	Јужни блок - бутик Мима	Јавна чесма	09:15
1794	На платоу испред Дома Здравља	Јавна Чесма	09:30
1795	Насеље Солидарност	Јавна чесма	09:15

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 30.09.2023

**Датум и време пријема узорка:** 30.09.2023 12:00

**Узорковао:** Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

**Напомена:** Узорковаљу присуствовала Станковић Данијела (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

05.10.2023

Шеф одељења за  
 узорковање, пријем узорака и мониторинг  
 Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



*(Handwritten signature)*

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одривање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.





# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-643

## СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорака воде, датих у извештају о Испитивању бр. ВП-2023-643, узетих дана 30.09.2023.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, исправност узорака воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

1785	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	IV И I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом.
1786	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1787	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1788	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1789	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1790	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1791	Виљема Пушмана, Јавна чесма Виљема Пушмана, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1792	Булевар ослобођења -Ћак, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1793	Јужни блок - бутик Мима, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1794	На платоу испред Дома Здравља, Јавна Чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1795	Насеље Солидарност, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид.бр.1785 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

Евид.бр. 1786-1795 - у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19).

Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

05.10.2023.

Лекар специјалиста хигијене

Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене

