



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
Е-маил: info@zzjzle.org.rs  
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



## Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969  
Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"ВОДОВОД"

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-11

БР. 1068/2

ДАТУМ: 06.02 2023 год  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 1078 од 15.04.2022  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 49-59 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (50, 50-59 Основни А преглед, 49 Основни А преглед);  
Микробиолошка (50-59 Основни А преглед, 49 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 49 - 59  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 49 Површинска вода - Водозахват, 50-52 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде,  
53-59 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
49	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:15
50	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:00
51	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:30
52	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:30
53	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:00
54	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:30
55	п.к. ул. Првомајска 79	Чесма	09:45
56	Управа водовода	Чесма у тоалету	08:15
57	СТР "Саша", насеље Обрада Лучића	Чесма у продавници	11:45
58	Насељу Солидарност	Чесма у дворишту у Приватна кућа "Фото лик"	09:15
59	Село Залужње	Чесма у цвећари	07:50

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 14.01.2023  
**Датум и време пријема узорка:** 14.01.2023 12:00  
**Узорковао:** Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац  
**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)  
**Напомена:** Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

19.01.2023

Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорака и мониторинг  
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-11

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-11, узетих дана 14.01.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр. 49-59, са аспекта испитаних параметара :

Бр.	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом .
49	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и IV КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом .
50	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
51	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
52	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
53	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
54	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
55	п.к. ул. Првомајска 79 Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
56	Управа водовода Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
57	СТР " Саша", насеље Обрада Лучића Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
58	Насељу Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
59	Село Залужње Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.49 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид бр 50-59 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

19.01.2023.



Лекар специјалиста хигијене  
Др Зоран Марковић, спец. хигијене