



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-48

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 144-154 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (145, 145-154 Основни А преглед, 144 Основни А преглед);
Микробиолошка (145-154 Основни А преглед, 144 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 144-154
Број узорака: 11
Врста узорка: 144 Површинска вода - Водозахват, 145-147 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
воде, 148-154 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
1416/1
ДАТУМ: 17.02.2023. ГОД
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
144	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:35
145	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:20
146	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
147	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:15
148	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:00
149	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:50
150	Управа водовода Вучје	Чесма у управи водовода	11:40
151	ОШ "Јосиф Костић"	Чесма у холу школе	08:30
152	О Ш "Светозар Марковић"	Чесма у школи	08:10
153	Фризерски салон Лаки	Чесма у салону	09:40
154	Село Мрштане	Чесма у објекту -"Митић превоз"	10:00

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 30.01.2023

Датум и време пријема узорка: 30.01.2023 13:30

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

06.02.2023

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрцање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-48

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорка воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-48, узетих дана 30.01.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.144-154, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Коментари
144	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом .
145	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
146	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
147	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
148	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
149	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
150	Управа водовода Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
151	ОШ "Јосиф Костић" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
152	О Ш " Светозар Марковић" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
153	Фризерски салон Лаки Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
154	Село Мрштане Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

свид бр.144 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

свид.бр.145-154.у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

06.02.2023.

Лекар специјалиста хигијене

Др Зоран Марковић, спец. хигијене