



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
БРОЈ С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-162

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 3627

ДАТУМ: 27.04.2023. го
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 497-507 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (498 , 498-507 Основни А преглед, 497 Основни А преглед);
Микробиолошка (498-507 Основни А преглед, 497 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 497 - 507
Број узорака: 11
Врста узорка: 497 Површинска вода - Водозахват, 498-500 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
воде, 501-507 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
497	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:40
498	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:25
499	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
500	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:00
501	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:10
502	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:00
503	ОШ "Бора Станковић"	Чесма у тоалету школе	11:35
504	ОШ "Јосиф Костић"	Чесма у тоалету школе	08:05
505	ОШ "Светозар Марковић"	Чесма у тоалету школе	08:25
506	ОШ "Коста Стаменковић"	Чесма у тоалету школе	08:40
507	Т.Ш "Раде Металац"	Чесма у школи	09:30

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 30.03.2023

Датум и време пријема узорка: 30.03.2023 14:00

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Драган Петковић

Датум издавања документа

04.04.2023

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Jelena Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-162

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-162, узетих дана 30.03.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.497-507, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана
497	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	IV и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ И УНАПРЕЂЕНИХ МЕТОДА ТРЕТМАНА
498	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
499	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
500	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
501	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
502	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
503	ОШ "Бора Станковић" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
504	ОШ "Јосиф Костић" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
505	О Ш "Светозар Марковић" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
506	ОШ "Коста Стаменковић" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
507	Т.Ш "Раде Металац" Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.497 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.498-507 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

04.04.2023.



Лекар специјалиста хигијене

Др Зоран Марковић, спец. хигијене