



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 2467



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ЈКОМ С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ДАТУМ: 18.03.2024 год
ЛЕСКОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2024-99

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 890 од 18.04.2023
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 322-332 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (323, 323-332 Основни А преглед, 322 Основни А преглед);
Микробиолошка (323-332 Основни А преглед, 322 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 322-332
Број узорака: 11
Врста узорка: 322 Површинска вода - Водозахват, 323-325 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
воде, 326-332 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
322	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:55
323	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:35
324	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:05
325	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:30
326	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:00
327	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:40
328	ОШ "Бора Станковић" Б. Чифлук	Чесма у школи	11:40
329	ОШ Јосиф Костић	Чесма у наставничкој канцеларији	08:15
330	ОШ "Светозар Марковић	Чесма у школи	08:45
331	Гимназија	Чесма у школи	09:10
332	Трговачка школа	Чесма у школи	11:00

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 29.02.2024

Датум и време пријема узорка: 29.02.2024 13:52

Узорковао:

Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац
SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Узорковано по:

Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Напомена:

Датум издавања документа

06.03.2024



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

(Signature)

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2024-99

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2024-99, узетих дана 29.02.2024.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, исправност узорака воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

322	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, собзиром да површинска вода у делу водозавхвата припада II класи у микробиолошком погледу, а I/II класи у физичко-хемијском погледу
323	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
324	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
325	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
326	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
327	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
328	ОШ "Бора Станковић" Б. Чифлук, Чесма у школи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
329	ОШ Јосиф Костић, Чесма у наставничкој канцеларији, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
330	ОШ "Светозар Марковић, Чесма у школи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
331	Гимназија, Чесма у школи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
332	Трговачка школа, Чесма у школи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр. 322 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Евид. бр. 323-332 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19).

Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

06.03.2024.

Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене

