



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2025-70

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"

БР. 1403

ДАТУМ: 05.03.2025 год
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 988 од 19.04.2024
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 214-224 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (215, 215-224 Основни А преглед, 214 Основни А преглед);
Микробиолошка (215-224 Основни А преглед, 214 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 214-224
Број узорака: 11
Врста узорка: 214 Површинска вода - Водозахват, 215-217 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 218-224 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
214	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:20
215	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:05
216	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:45
217	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:30
218	Станица за препумпавање Хисар	Чесма у дворишту	09:00
219	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:30
220	ул. Страхињинића Бана - Пицерија "Недођија"	Чесма у кухињи	07:50
221	Булевар ослобођења " Браћа Ђокић"	Чесма у месари	07:30
222	Село Турековац	Чесма у дворишту цркве	08:50
223	Месара Јовић	Чесма у месари	10:20
224	Село Белановце	Чесма у пк. Стојковић	09:15

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 08.02.2025

Датум и време пријема узорка: 08.02.2025 12:30

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2023; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковаљу присуствовала Станковић Данијела (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

13.02.2025

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
дипл.хем. Горан Стојановић, спец.санитарне хемије

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2025-70

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2025-70, узетих дана 08.02.2025.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, исправност узорака воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

214	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, с обзиром да површинска вода у делу водозахвата припада II класи у микробиолошком погледу, а I класи у физичко-хемијском погледу.
215	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
216	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
217	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
218	Станица за препумпавање Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
219	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
220	ул. Страхињина Бана - Пицерија "Недођија", Чесма у кухињи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
221	Булевар ослобођења " Браћа Ђокић", Чесма у месари, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
222	Село Турековац, Чесма у дворишту цркве, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
223	Месара Јовић, Чесма у месари, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
224	Село Белановце, Чесма у пк. Стојковић, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр. 214 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Евид. бр. 215-224 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19). Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

13.02.2025.

Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене