



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-295

Режим узорковања: По индикацији - ванредно стање - мониторинг

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац

Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац

Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021

Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац

Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац

Водни објекат: 999-1009 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац

Врста испитивања: Физичко-хемијска (1000, 999 Основни А преглед, 1000-1009 Вода за пиће А преглед, ванредне прилике); Микробиолошка (999 Основни А преглед, 1000-1009 Вода за пиће- А преглед- микро - ванредне прилике)

Евиденциони број узорка: 999-1009

Број узорака: 11

Врста узорка: 999 Површинска вода - Водозахват, 1000-1002 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1003-1009 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода

Стање узорка на пријему: Узорци адекватни

Место и време узорковања:

МУНИЦИПАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"
БР. 4647/1
ДАТУМ: 01.07.2021
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
999	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:00
1000	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	10:40
1001	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:15
1002	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:20
1003	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	08:40
1004	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:15
1005	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - парк 9 Југовића	07:30
1006	Трг Револуције - код гарнизона	Јавна чесма	07:15
1007	ул. Булевар ослобођења код Козаре	Јавна чесма	07:45
1008	ул. Булевар ослобођења бр.76 код МК	Јавна чесма	08:00
1009	Село Прибој - Цвећар	Чесма у дворишту	11:45

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 19.06.2021

Датум и време пријема узорка: 19.06.2021 12:15

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

25.06.2021



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Jelena Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-295

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2021-276, узетих дана 19.06.2021, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр. 999-1009, са аспекта испитаних параметара:

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом
999	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом
1000	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1001	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1002	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1003	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1004	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1005	Јавна чесма у ул.Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1006	Трг Револуције - код гарнизона Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1007	ул. Булевар ослобођења код Козаре Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1008	ул. Булевар ослобуђења бр.76 код МК Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1009	Село Прибој - Цвећар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр. 999 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). евид.бр. 1000-1009 у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама. Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

25.06.2021.



Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене