

**Завод за јавно здравље Лесковац**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"
БР. 7837

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

**Центар за хигијену и хуману екологију**

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ДАТУМ: 23.10.2020 год
ЛЕСКОВАЦ**ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2020-520**

Режим узорковања: По индикацији - ванредно стање - мониторинг
Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1194 од 06.04.2020
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1713-1726 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1713 Основни А преглед, 1714-1726 Вода за пиће А преглед, ванредне прилике); Микробиолошка (1713 Основни А преглед, 1714-1726 Вода за пиће- А преглед- микро - ванредне прилике)
Евиденциони број узорка: 1713-1726
Број узорка: 14
Врста узорка: 1713 Површинска вода - Водозахват, 1714-1726 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1713	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:00
1714	ППВ-Горина	Чесма у лабораторији за микробиологију	11:15
1715	Леминд ф-1000 - чесма	Леминд ф-1000	07:20
1716	Вучје - Спомен чесма	Јавна чесма	11:35
1717	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - Хисарска	10:20
1718	Гаретова палата	Јавна чесма	12:30
1719	Насељу Солидарност	Чесма у дворишту у Приватна кућа "Фото лик"	08:50
1720	Депониј-Жељковац	Хидрант	08:00
1721	Златан траг,Богојевце	Чесма у објекту	13:00
1722	Р - 1 Западни водовод	Чесма у дворишту	08:30
1723	Р-2,О. Ш. - село Подримце	Чесма у санитарном чвору	10:00
1724	Село Петровац П.К. Прентић	Чесма	09:45
1725	Село Миланово (П.К. Ристић С)	Чесма у дворишту	09:25
1726	Дечји вртић "Наше Дете"	Чесма у кухињи	12:30


Подаци о узорковању

Датум узорковања: 15.10.2020
Датум и време пријема узорка: 15.10.2020 14:00
Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач 33ЈЗ Лесковац
Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2017; SRPS ISO 5667-6:2017
Напомена: Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

20.10.2020

Шеф одељења за узорковање, пријем узорка и мониторинг
 Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

**Изјава:**

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности 33ЈЗ Лесковац.
3. 33ЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веба: Извештај о испитивању бр. ВП-2020-520

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2020-520, узетих дана 15.10.2020, из водног објекта Централни водовод "ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1713-1726 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом
1713	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом
1714	ППВ-Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1715	Леминд ф-1000 - чесма Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1716	Вучје - Спомен чесма Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1717	Јавна чесма у ул.Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1718	Гаретова палата Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1719	Насељу Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1720	Депониј-Жељковац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1721	Златан траг,Богојевце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1722	Р - 1 Западни водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1723	Р-2,О. III. - село Подримце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1724	Село Петровац П.К. Прентић Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1725	Село Миланово (П.К. Ристић С) Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1726	Дечји вртић "Наше Дете" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

узорак евид.бр. 1713 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

узорак евид.бр. 1714-1726 - у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19).

Датум издавања мишљења

20.10.2020.



Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене