



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
БО/С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-690

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 2035-2045 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (2036, 2036-2045 Основни А преглед, 2035 Основни А преглед);
Микробиолошка (2036-2045 Основни А преглед, 2035 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 2035-2045
Број узорака: 11
Врста узорка: 2035 Површинска вода - Водозахват, 2036-2038 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 2039-2045 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

БР. 10277/2

ДАТУМ: 02.12.2022 год
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2035	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:40
2036	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:25
2037	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:00
2038	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
2039	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:15
2040	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:45
2041	Булевар ослобођења, ОТП банка	Јавна чесма Булевар ослобођења	08:05
2042	Трг Револуције - код гарнизона	Јавна чесма	08:20
2043	ул. Масариков трг	Јавна чесма	09:05
2044	ул. 28. Март, Лесковац	Јавна чесма - Рупе	09:25
2045	Село Прибој - Цвећар	Чесма у дворишту	12:15

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 17.11.2022

Датум и време пријема узорка: 17.11.2022 13:24

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

23.11.2022



3 Шеф одељења за узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

- 1 Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
- 2 Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
- 3 ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

- 1 ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
- 2 ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-690

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-690, узетих дана 17.11.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.2035-2045, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класификација	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
2035	ШПВ "Горина" Горина Површинска вода	I и II КЛАСИ	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН ФИЛТРАЦИЈОМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ
2036	ШПВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2037	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2038	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2039	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2040	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2041	Булевар ослобођења, ОТП банка Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2042	Трг Револуције - код гарнизона Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2043	ул. Масариков трг Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2044	ул. 28. Март, Лесковац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2045	Село Прибој - Цвећар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.2035 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид бр.2036-2045 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

23.11.2022.



Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене