



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

## Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: [higijena@zzjzle.org.rs](mailto:higijena@zzjzle.org.rs)

### ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-603

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"ВОДОВОД"  
БР. 8921  
ДАТУМ: 25.10.2022 го.  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 1078 од 15.04.2022  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 1746-1756 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (1747, 1747-1756 Основни А преглед, 1746 Основни А преглед);  
Микробиолошка (1747-1756 Основни А преглед, 1746 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 1746-1756  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 1746 Површинска вода - Водозахват, 1747-1749 Вода за пиће - Резервоар  
пречишћене воде, 1750-1756 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1746	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:55
1747	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:40
1748	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:15
1749	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
1750	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:20
1751	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:50
1752	Насеље Синковце	Чесма код "Макија"	10:20
1753	Насеље Солидарност	Јавна чесма	11:05
1754	Булевар ослобођења, код Елуцентра	Јавна чесма	11:35
1755	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - парк 9 Југовића	10:40
1756	ОШ Губеревац	Чесма у школи	08:10

#### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 04.10.2022  
**Датум и време пријема узорка:** 04.10.2022 14:00  
**Узорковао:** Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац  
**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)  
**Напомена:** Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

10.10.2022



Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорака и мониторинг  
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

#### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

#### Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одсуствовања од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. **ВП-2022-603**

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-603, узетих дана 04.10.2022, из водног објекта Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац, ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1746-1756 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом.
1746	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	IV и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ.
1747	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1748	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1749	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1750	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1751	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1752	Насеље Синковце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1753	Насеље Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1754	Булевар ослобођења, код Елуцентра Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1755	Јавна чесма у ул.Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1756	ОШ Губеревац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 1746 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достигање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).  
евид. бр. 1447-1456 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

10.10.2022.



Лекар специјалиста хигијене  
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене