



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
Е-маил: info@zzjzle.org.rs  
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-672

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД"  
БР. 10026  
ДАТУМ: 28.11.2022. ГОД  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 1078 од 15.04.2022  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 1964-1974 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (1965, 1965-1974 Основни А преглед, 1964 Основни А преглед);  
Микробиолошка (1965-1974 Основни А преглед, 1964 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 1964-1974  
**Број узорка:** 11  
**Врста узорка:** 1964 Површинска вода - Водозахват, 1965-1967 Вода за пиће - Резервоар  
пречишћене воде, 1968-1974 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1964	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:00
1965	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:45
1966	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:15
1967	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:15
1968	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:30
1969	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:00
1970	Насеље Синковце	Чесма код "Макија"	08:30
1971	Насеље Солидарност	Јавна чесма	09:45
1972	Булевар ослобођења, код Елуцентра	Јавна чесма	09:30
1973	ул. Норвежанска	Јавна чесма	08:45
1974	ОШ Губеревац	Чесма у школи	12:30

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 07.11.2022

**Датум и време пријема узорка:** 07.11.2022 13:15

**Узорковао:** Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

**Напомена:** Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

14.11.2022

Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорка и мониторинг  
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговоран за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одрцање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10



## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-672

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-672, узетих дана 07.11.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр 1964-1974 са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана
1964	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	IV и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана
1965	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1966	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1967	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1968	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1969	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1970	Насеље Синковце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1971	Насеље Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1972	Булевар ослобођења, код Елуцентра Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1973	ул. Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1974	ОШ Губеревац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр. 1964.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр. 1965-1974.у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

14.11.2022.

Лекар специјалиста хигијене  
Др Зоран Марковић, спец. хигијене