



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-512

бр. 8081

ДАТУМ: 25.10.2021 год
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1630-1640 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1631, 1631-1640 Основни А преглед, 1630 Основни А преглед);
Микробиолошка (1631-1640 Основни А преглед, 1630 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1630-1640
Број узорка: 11
Врста узорка: 1630 Површинска вода - Водозахват, 1631,1632 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1633-1640 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1630	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:55
1631	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	13:15
1632	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:30
1633	Леминд ф-1000 - чесма	Леминд ф-1000	10:10
1634	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:10
1635	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:20
1636	ул. Масариков трг	Јавна чесма	09:50
1637	Мокрањчева, Лесковац	Јавна чесма соса-сола	09:30
1638	Спорцка терен, Богојевце	Јавна чесма	11:10
1639	Д.Вртић Колибри	чешма у кухињи	07:30
1640	Спорцка терен, Братмиловце	Јавна чесма	09:05

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 20.09.2021

Датум и време пријема узорка: 20.09.2021 14:19

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

27.09.2021



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорка и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Jelena Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-512

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2021-512, узетих дана 20.09.2021, из водног објекта Централни водовод ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр. 1630-1640 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1630	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и II/III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1631	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1632	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1633	Леминд ф-1000 - чесма Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1634	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1635	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1636	ул. Масариков трг Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1637	Мокрањчева, Лесковац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1638	Спорцка терен, Богојевце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1639	Д. Вртић Колибри Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1640	Спорцка терен, Братмиловце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 1630 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид. бр. 1631-1640 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

27.09.2021.



Лекар специјалиста хигијене

Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене