



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ВОДЕ С 17025

## Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: [higijena@zzjzle.org.rs](mailto:higijena@zzjzle.org.rs)

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-647

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД"

БР. 10216/4  
ДАТУМ: 30.12.2021  
ЛЕСКОВАЦ

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Захтев: 967/1 од 07.04.2021  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 2019-2029 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (2020, 2020-2029 Основни А преглед, 2019 Основни А преглед);  
Микробиолошка (2020-2029 Основни А преглед, 2019 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 2019-2029  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 2019 Површинска вода - Водозахват, 2020-2022 Вода за пиће - Резервоар  
пречишћене воде, 2023-2029 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорак адекватан  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2019	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	13:00
2020	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:45
2021	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:30
2022	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:30
2023	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:30
2024	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:50
2025	Леминд	Прва тачка после резервоара Рударе	08:10
2026	Управа водовода	Чесма у тоалету	10:40
2027	Златан траг, ул. Норвежанска	Чесма у маркету	09:20
2028	Насеље Дубочица - Трговачка школа	чесма у школи	13:47
2029	ОШ Губеревац	Чесма у школи	07:45

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 30.11.2021

**Датум и време пријема узорка:** 30.11.2021 13:45

**Узорковао:** Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

**Напомена:** Узорковању присуствовала Станковић Данијела

Датум издавања документа

06.12.2021



Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорака и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

*Јелена Луковић*

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одривање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.





## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-647

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2021-647, узетих дана 30.11.2021, из водног објекта -Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр. 2019-2029, са аспекта испитаних параметара :

2019	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II И /III КЛАСА	/
2020	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2021	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2022	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2023	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2024	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2025	Леминд Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2026	Управа водовода Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2027	Златан траг, ул. Норвежанска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2028	Насеље Дубочица - Трговачка школа Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2029	ОШ Губеревац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр. 2019.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид бр. 2020-2029,у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће,одржавање личне и опште хигијене,за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

06.12.2021.



Лекар специјалиста хигијене  
Др Зоран Марковић, спец. хигијене