



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КОДЕС 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-680

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 2114-2124 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (2115, 2115-2124 Основни А преглед, 2114 Основни А преглед);
Микробиолошка (2115-2124 Основни А преглед, 2114 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 2114-2124
Број узорака: 11
Врста узорка: 2114 Површинска вода - Водозахват, 2115,2117 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 2116,2118-2124 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

147
ДАТУМ: 10.01.2022 год
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2114	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:50
2115	Резервоар Горина	Чесма у просторији за завршно хлорисање	12:00
2116	Управа Водовода	Прва тачка после Р-Вучја	12:00
2117	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:00
2118	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:30
2119	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:30
2120	СПИН, ул. Првомајска	Чесма у продавници	08:40
2121	Управа водовода	Чесма у тоалету	08:20
2122	СТР "Саша", насеље Обрада Лучића	Чесма у продавници	09:35
2123	Пољопривредна школа, насеље Солидарност	Чесма у школи	10:00
2124	Село Прибој - Цвећар	Чесма у дворишту	11:10

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 14.12.2021

Датум и време пријема узорка: 14.12.2021 13:58

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

20.12.2021



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Јелена Луковић

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрџавање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-680

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата датих у Извештају о испитивању вода, бр. ВП-2021-680, узетих дана 14.12.2021, из водног објекта Централни водовод ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, узорци вода бр.2114-2124 са аспекта испитаних параметара су:

Број	Објект	Класа	Стање
2114	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и III КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
2115	Резервоар Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2116	Управа Водовода Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2117	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2118	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2119	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2120	СПИН, ул. Првомајска Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2121	Управа водовода Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2122	СТР " Саша", насеље Обрада Лучића Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2123	Пољопривредна школа, насеље Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2124	Село Прибој - Цвећар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид. бр. 2114 - у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид. бр. 2115-2124 - у складу са националним прописима - Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

20.12.2021.



Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене