



# Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11  
Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)  
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"ВОДОВОД"



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: [higijena@zzjzle.org.rs](mailto:higijena@zzjzle.org.rs)

БР. 999/1

ДАТУМ: 04.02.2022 год  
ЛЕСКОВАЦ

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-35

**Наручилац испитивања:** ЈКП "Водовод" Лесковац  
**Адреса:** ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Захтев/Уговор:** Уговор: 967/1 од 07.04.2021  
**Обвезник плаћања:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Корисник:** ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац  
**Водни објекат:** 99-109 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац  
**Врста испитивања:** Физичко-хемијска (100, 100-109 Основни А преглед, 99 Основни А преглед);  
Микробиолошка (100-109 Основни А преглед, 99 Основни А преглед)  
**Евиденциони број узорка:** 99 - 109  
**Број узорака:** 11  
**Врста узорка:** 99 Површинска вода - Водозахват, 100-102 Вода за пиће - Резервоар пречишћене  
воде, 103-109 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода  
**Стање узорка на пријему:** Узорци адекватни  
**Место и време узорковања:**

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
99	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:55
100	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:35
101	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:15
102	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:15
103	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:30
104	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:45
105	П. кућа у ул Хисарска бр.16	чесма у дворишту	10:50
106	Златан траг у ул. Станоја Главаша	Чесма у маркету	08:20
107	Златан траг - с. Богојевце	Чесма у маркету	12:35
108	Д.Вртић Колибри	чешма у кухињи	08:00
109	Златан траг	чесма у маркету	09:15

### Подаци о узорковању

**Датум узорковања:** 20.01.2022

**Датум и време пријема узорка:** 20.01.2022 13:00

**Узорковао:** Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

**Узорковано по:** SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

**Напомена:** Узорковању присуствовала Данијела Станковић

Датум издавања документа

26.01.2022



Шеф одељења за  
узорковање, пријем узорака и мониторинг  
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

### Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

### Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



## Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. **ВП-2022-35**

### СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-35, узетих дана 20.01.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.99-109, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис узорка	Класа	Стање
99	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
100	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
101	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
102	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
103	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
104	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
105	П. кућа у ул Хисарска бр.16 Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
106	Златан траг у ул. Станоја Главаша Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
107	Златан траг - с. Богојевце Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
108	Д.Вртић Колибри Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
109	Златан траг Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.99 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.100-109 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће,одржавање личне и опште хигијене,за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

26.01.2022.



Лекар специјалиста хигијене

Др Зоран Марковић, спец. хигијене