



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

бр. 258/1

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-757

ДАТУМ: 12.01 2023 год
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 2224-2234 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (2225, 2225-2234 Основни А преглед, 2224 Основни А преглед);
Микробиолошка (2225-2234 Основни А преглед, 2224 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 2224
Број узорака: 11
Врста узорка: 2224 Површинска вода - Водозахват, 2225-2227 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 2228-2234 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

| Ев.бр. | Мерно место | Тачка узорковања | Време |
|--------|--|--|-------|
| 2224 | ППВ "Горина" Горина | Доводна цев сабирног вода | 11:02 |
| 2225 | ППВ "Горина" Горина | Резервоар воде за пиће-славина или базен | 10:45 |
| 2226 | Резервоар Вучје | Чесма на резервоару | 10:25 |
| 2227 | Резервоар Рударе | Чесма на резервоару | 09:50 |
| 2228 | Станица за препумпавање - Хисар | Чесма у дворишту | 08:25 |
| 2229 | Станица за препумпавање - Западни Водовод | Чесма у дворишту | 09:05 |
| 2230 | ул Првомајска | Чесма у продавници - Аман | 09:20 |
| 2231 | Управа водовода | Чесма у котларници | 09:35 |
| 2232 | нас. Обрада Лучића | Чесма у продавници Златан траг | 11:30 |
| 2233 | Златан траг у нас. Солидарност | Чесма у продавници | 07:30 |
| 2234 | Село Прибој - Цвећар | Чесма у дворишту | 08:00 |

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 17.12.2022

Датум и време пријема узорка: 17.12.2022 11:30

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена:

Датум издавања документа

22.12.2022

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-757

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-757, узетих дана 17.12.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.2224-2234, са аспекта испитаних параметара :

| Број | Опис објекта | Класа | Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана |
|------|---|------------------------|--|
| 2224 | ППВ "Горина" Горина Површинска вода | IV и I/II КЛАСА | МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ УЗ ПРЕТХОДНИ ТРЕТМАН КОАГУЛАЦИЈОМ, ФЛОКУЛАЦИЈОМ, ФИЛТРАЦИЈОМ ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ И УНАПРЕЂЕНИХ МЕТОДА ТРЕТМАНА |
| 2225 | ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2226 | Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2227 | Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2228 | Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2229 | Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2230 | ул Првомајска Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2231 | Управа водовода Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2232 | нас. Обрада Лучића Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2233 | Златан траг у нас. Солидарност Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |
| 2234 | Село Прибој - Цвећар Пречишћена хлорисана вода | ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ | / |

евид бр.2224 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.2225-2234 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

22.12.2022.

Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене

