



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ATC
01-250

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-173

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 3627/2

ДАТУМ: 27.04.2023 г.
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 544-554 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (545, 545-554 Основни А преглед, 544 Основни А преглед);
Микробиолошка (545-554 Основни А преглед, 544 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 544 - 554
Број узорака: 11
Врста узорка: 544 Површинска вода - Водозахват, 545-547 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
воде, 548-554 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
544	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:20
545	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:30
546	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	10:55
547	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:00
548	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:15
549	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:00
550	Трг револуције, Лесковац	Јавна чесма код осмоспратнице	09:20
551	Насеље Дубочица 2	Јавна чесма	08:40
552	Село Турековац	Чесма у дворишту цркве	08:20
553	Сервис "Тодоровић" Д. Јајина	Чесма у ојекту	10:30
554	Село Белановце	Чесма у пк. Стојковић	08:00

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 08.04.2023
Датум и време пријема узорка: 08.04.2023 12:00
Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац
Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)
Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

13.04.2023

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Jelena Lukovic

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14

Датум примене: 15.11.2019

Издање: 1

Страна: 1 од 10



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веба: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-173

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-173, узетих дана 08.04.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.544-554, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Стање	Забелешка
544	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	IV и I/II КЛАСА		МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом дезинфекцијом и унапређених метода третмана
545	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
546	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
547	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
548	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
549	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
550	Трг револуције, Лесковац, Јавна чесма код осмоспратнице, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
551	Насеље Дубочица 2, Јавна чесма, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
552	Село Турековац, Чесма у дворишту цркве, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
553	Сервис "Тодоровић" Д. Јајина, Чесма у ојекту, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	
554	Село Белановце, Чесма у пк. Стојковић, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/	

евид бр.544.у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.545-554 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

Лекар специјалиста хигијене