




Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2023-346

БР. 5548/2

ДАТУМ: 28.06.2023 год.
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 890 од 18.04.2023
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1000-1010 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1001, 1001-1010 Основни А преглед, 1000 Основни А преглед);
Микробиолошка (1001-1010 Основни А преглед, 1000 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1000 - 1010
Број узорака: 11
Врста узорка: 1000 Површинска вода - Водозахват, 1001,1003 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 1002,1004-1010 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорак адекватан
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1000	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	10:55
1001	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	13:00
1002	Спомен чесма	Прва тачка после Р- Вучје	10:20
1003	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:30
1004	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	09:00
1005	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:30
1006	Насеље Дубочица, Мајора Тепића	Јавна чесма	09:10
1007	ул. Хисарска	Јавна чесма	11:30
1008	Спортска хала "Дом Партизана"	Јавна чесма	08:55
1009	Божидара Величковића	Јавна чесма	07:50
1010	Спортски терен, Богојевце	Јавна чесма	07:20

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 17.06.2023

Датум и време пријема узорка: 17.06.2023 13:00

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

22.06.2023



Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одричање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2023-346

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2023-346, узетих дана 17.06.2023, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.1000-1010, са аспекта испитаних параметара :

1000	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	III и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом .
1001	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1002	Спомен чесма, Прва тачка после Р-Вучје, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1003	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1004	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1005	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1006	Насеље Дубочица , Мајора Тепића, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1007	ул. Хисарска, Јавна чесма , Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1008	Спортска хала "Дом Партизана", Јавна чесма , Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1009	Божидара Величковића, Јавна чесма , Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1010	Спортски терен,Богојевце, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.1000 .у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.1001-1010.у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

Лекар специјалиста хигијене