



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ЈАВНО ИСПИТИВАЊЕ
"ВОДОВОД"

8136

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2024-502

ДАТУМ: 23.09.2024 го.
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 988 од 19.04.2024
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1534-1544 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1535, 1535-1544 Основни А преглед, 1534 Основни А преглед);
Микробиолошка (1535-1544 Основни А преглед, 1534 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1534 - 1544
Број узорака: 11
Врста узорка: 1534 Површинска вода - Водозахват, 1535-1537 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 1538-1544 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1534	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:45
1535	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:30
1536	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
1537	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	09:00
1538	Станица за претумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	11:20
1539	Станица за претумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:30
1540	Село Петровац Стојковић Драган	Чесма у дворишту	11:00
1541	Булевар ослобођења, ОТП банка	Јавна чесма Булевар ослобођења	09:45
1542	Виљема Пушмана	Јавна чесма - Виљема Пушмана (Ауг. станица)	10:00
1543	На платоу испред Дома Здравља	Јавна Чесма	09:30
1544	Трг Револуције - код гарнизона	Јавна чесма	08:30

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 29.08.2024

Датум и време пријема узорка: 29.08.2024 13:44

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2023; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковаљу присуствовала Драган Петковић (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

03.09.2024

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

- Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
- Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
- ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

- ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
- ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

