



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ATC
01-250

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2024-268

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"

БР. 5316/1

ДАТУМ: 14.06 2024 год
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 988 од 19.04.2024
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 851-861 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (852, 852-861 Основни А преглед, 851 Основни А преглед);
Микробиолошка (852-861 Основни А преглед, 851 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 851 - 861
Број узорка: 11
Врста узорка: 851 Површинска вода - Водозахват, 852-854 Вода за пиће - Резервоар пречишћене воде, 855-861 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
851	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	11:45
852	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:30
853	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:00
854	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:30
855	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:30
856	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:30
857	Општа болница	Чесма на улазу	08:45
858	Занатски центар	Јавна чесма	09:00
859	ул. Масриков трг - Шоп Ђокић	Јавна чесма	09:45
860	Гаретова палата	Јавна чесма	10:00
861	ул. Булевар ослобуђења бр.76 код МК	Јавна чесма	10:15

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 25.05.2024

Датум и време пријема узорка: 25.05.2024 12:30

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић

Датум издавања документа

30.05.2024

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорка и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



(Signature)

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме удвојжавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одривање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Вежа: Извештај о испитивању бр. **ВП-2024-268**

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2024-268, узетих дана 25.05.2024.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, исправност узорака воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

851	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, с обзиром да површинска вода у делу водозавхвата припада II класи у микробиолошком погледу, а I/II класи у физичко-хемијском погледу
852	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
853	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
854	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
855	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
856	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
857	Општа болница, Чесма на улазу, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
858	Занатски центар, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
859	ул. Масриков трг - Шоп Ђокић, Јавна чесма, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
860	Гаретова палата, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
861	ул. Булевар ослобуђења бр.76 код МК, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр. 851 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Евид. бр. 852-861 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19). Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

30.05.2024.



Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене