

	Завод за јавно здравље Лесковац		ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" БР. 3430	 АТС 01-280 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ БОЈЛЕ С 17025
	Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11			
	Е-маил: info@zzjzle.org.rs			
	Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910			

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ДАТУМ: 11. 06. 2025 год
ЛЕСКОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2025-285

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 979 од 22.04.2025
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 830-840 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (831, 831-840 Основни А преглед, 830 Основни А преглед);
 Микробиолошка (831-840 Основни А преглед, 830 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 830 - 840
Број узорка: 11
Врста узорка: 830 Површинска вода - Водозахват, 831-833 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
 воде, 834-840 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
830	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:15
831	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:00
832	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:00
833	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
834	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:00
835	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:20
836	Булевар ослобођења, код Елуцентра	Јавна чесма	07:50
837	ОШ "Бора Станковић" Б. Чифлук	Чесма у школи	10:40
838	Теокаревићева кућа	Јавна чесма	11:20
839	Кружни ток, Вучје	Јавна чесма	11:40
840	П. кућа Младеновић Ивица - Живково	Чесма у дворишту	09:55

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 20.05.2025

Датум и време пријема узорка: 20.05.2025 13:00

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач 33ЈЗ Лесковац


Узорковано по: SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2023; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 изузев т. 8.2. SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020; SRPS EN ISO 19458:2009

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Данијела Станковић (ЈКП "Водовод" Лесковац)

Датум издавања документа

26.05.2025

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорка и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Изјава:

- Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
- Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности 33ЈЗ Лесковац.
- 33ЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

- 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
- 33ЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.

Ознака: ОБ17.14	Датум примене: 19.05.2025	Издање: 3	Страна: 1 од 10
-----------------	---------------------------	-----------	-----------------

Вод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-маил: info@zzjzle.org.rs
Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ар за хигијену и хуману екологију

Беза: Извештај о испитивању бр. ВП-2025-285

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорак воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2025-285, узетих дана 20.05.2025.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, исправност узорак воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

830	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, с обзиром да површинска вода у делу водозавода припада II класи у микробиолошком погледу, а I/II класи у физичко-хемијском погледу
831	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
832	Резервоар Вучје, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
833	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
834	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
835	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
836	Булевар ослобођења, код Елуцентра, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
837	ОШ "Бора Станковић" Б. Чифлук, Чесма у школи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
838	Теокаревићева кућа, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
839	Кружни ток, Вучје, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
840	П. кућа Младеновић Ивица - Живково, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр.830 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Евид. бр.831-840 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19). Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

26.05.2025.

Лекар специјалиста хигијене

Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене