



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2021-396 КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ВОДОВОД"

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 967/1 од 07.04.2021
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1301-1311 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1302, 1302-1311 Основни А преглед, 1301 Основни А преглед);
Микробиолошка (1302-1311 Основни А преглед, 1301 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1301-1311
Број узорка: 11
Врста узорка: 1301 Површинска вода - Водозахват, 1302-1304 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 1305-1311 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

БР: 6053
ДАТУМ: 18.08.2021 год
ЛЕСКОВАЦ

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1301	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:50
1302	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:10
1303	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	11:20
1304	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:40
1305	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:10
1306	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	10:10
1307	Насеље Синковце	Чесма код "Макија"	09:00
1308	Насеље Солидарност	Јавна чесма	09:30
1309	Булевар ослобођења, код Елуцентра	Јавна чесма	08:20
1310	ул Краља Петра Првог - парк	Јавна чесма	07:30
1311	Хотел Бавка	Чесма у дворишту	08:00

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 04.08.2021

Датум и време пријема узорка: 04.08.2021 13:00

Узорковао: Томислав Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковаљу присуствовала Драган Петковић (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

10.08.2021



Шеф одељења за узорковање, пријем узорка и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одржавање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веба: Извештај о испитивању бр. ВП-2021-396

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2021-396, узетих дана 04.08.2021, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.1301-1311, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Резултат
1301	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	II и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1302	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1303	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1304	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1305	Станица за препумпавање - Хисар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1306	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1307	Насеље Синковце Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1308	Насеље Солидарност Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1309	Булевар ослобођења, код Елуцентра Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1310	ул Краља Петра Првог - парк Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1311	Хотел Бавка Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.1301 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.1302-1311 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

10.08.2021.



Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене