



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЗА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КОДЕС 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2022-394

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 0537

ДАТУМ: 10.08 2022 год
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 1078 од 15.04.2022
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1161-1171 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1162, 1162-1171 Основни А преглед, 1161 Основни А преглед);
Микробиолошка (1162-1171 Основни А преглед, 1161 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1161 - 1171
Број узорака: 11
Врста узорка: 1161 Површинска вода - Водозахват, 1162-1164 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 1165-1171 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1161	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:45
1162	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	12:35
1163	Резервоар Вучје	Чесма на резервоару	12:00
1164	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	10:45
1165	Пупна станица "Хисар"	Чесма у двориште	10:00
1166	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:30
1167	Виљема Пушмана	Јавна чесма Виљема Пушмана	08:40
1168	Код културног центра	Јавна чесма	09:00
1169	ул. 28. Март, Лесковац	Јавна чесма - Рупе	09:45
1170	Кумалак	Јавна чесма	10:20
1171	Село Прибој - Цвећар	Чесма у дворишту	08:15

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 14.07.2022

Датум и време пријема узорка: 14.07.2022 13:00

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствовао/ла Петровић Драган

Датум издавања документа

19.07.2022

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг
Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрцање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2022-394

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2022-394, узетих дана 14.07.2022, из водног објекта - Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац -, наручилац ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац утврђено је да су узорци воде бр.1161-1171, са аспекта испитаних параметара :

Број	Опис објекта	Класа	Може се користити за водоснабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1161	ППВ "Горина" Горина Површинска вода	III и I/II КЛАСА	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом
1162	ППВ "Горина" Горина Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1163	Резервоар Вучје Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1164	Резервоар Рударе Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1165	Пупна станица "Хисар" Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1166	Станица за препумпавање - Западни Водовод Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1167	Виљема Пушмана Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1168	Код културног центра Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1169	ул. 28. Март, Лесковац Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1170	Кумалак Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1171	Село Прибој - Цвећар Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

евид бр.1161 у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

евид.бр.1162-1171 у складу са националним прописима -Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19). и међународно признатим препорукама.

Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

19.07.2022.



Лекар специјалиста хигијене
Др Зоран Марковић, спец. хигијене