




Наш знак:

12058

Датум:

04.12.2017



**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације заинтересованог лица за ЈНОП 26/17 - Водоводни и канализациони материјал.

Заинтересовано лице је дана 29.11.2017. године, електронском поруком на електронску адресу наведену у конкурсној документацији за ЈНОП 26/17 - Водоводни и канализациони материјал, упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације.

**Питање:**

**(у вези партије IV - Огрлице за ПВЦ и азбест-цемент цеву)**

У техничком опису није дефинисан излаз из огрлице, да ли се ради о навојном или безнавојном прикључку, као и која је димензија излазног прикључка?

**Одговор:** Тражене огрлице су са навојним прикључком (као што је и дато на страници 47 од 70 конкурсне документације став 3. "...а на делу огрлице према навојном изводу,..."). Излазни прикључак је димензија 6/4".



**КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 26/17**